

某大学病院 管理棟 生体試料室（北海道 札幌市）

電気錠制御盤



BioFit本体



BioFitシステム構成

ゲート数	5扉
BioFit本体	10台
認証	入室・退室を両方認証
管理構成	LANによるリアルタイム監視
電気錠制御	電気錠制御盤を使用
災害対策	施設内の非常用電源を使用
BioFit管理者	1名
利用者数	20名程度
室温	20℃～27℃

